

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТ-ГРУПП"
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № 4265-2

ПРОТОКОЛ № 6933/15 от "28" июня 2017 г.

Технические условия:	Продукция изготовлена в соответствии с нормативной документацией завода изготовителя
Место проведения испытаний:	Испытательный центр ООО «ТЕСТ-ГРУПП», аттестат № 4265-2, сроком действия до 26.12.2017 года
Заказчик испытаний:	Общество с ограниченной ответственностью «Авентадор» Адрес: 180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д.10, пом. 41а
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Авентадор» Адрес: 180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д.10, пом. 41а
Наименование продукции:	Двери звукоизоляционные ($R_w = 42$ дБ)
Код ТН ВЭД:	
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Авентадор»
Адрес изготовителя:	180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д.10, пом. 41а
Наименование документации, по которой изготовлено изделие:	Продукция изготовлена в соответствии с нормативной документацией завода изготовителя
Испытано согласно требованиям:	ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81
Цель испытаний:	Испытания продукции
Метод испытаний:	ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81
Форма протокола испытаний (ФПИ)	Ф100/02
Испытанные образцы проверки по параметрам	ВЫДЕРЖАЛИ

ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	Целью испытаний является установление соответствия «Двери звукоизоляционные ($R_w = 42$ дБ)» требованиям ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81
ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	Двери звукоизоляционные ($R_w = 42$ дБ)
ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЙ	ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81
Идентификация изделия:	Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации
Отбор образцов:	Произведен в соответствии с ГОСТ 31814-2012
Проведения испытаний	ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81

Условия проведения испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 66...68% Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ	ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	Результаты испытаний представлены в таблицах. Приняты следующие условные обозначения: С - изделие соответствует проверяемому требованию НД; Н - изделие не соответствует проверяемому требованию НД; НП - данное требование НД не применимо к испытываемому изделию. Требования стандартов изложены в протоколе в конспективной форме. Пользоваться настоящим протоколом следует совместно с ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81

Результаты испытаний

Наименование характеристики	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
Ширина вертикальных брусков рамки полотна, мм, не менее	П. 2.4. ГОСТ 6629-88	90	105
Ширина горизонтальных брусков рамки полотна, мм, не менее	П. 2.4. ГОСТ 6629-88	45	55
Наличие уплотняющих прокладок, обеспечивающих герметичность притворов	П. 2.11. ГОСТ 6629-88	Должны быть	присутствуют
Наличие гнезд под корпуса замков и отверстий под ручки	П. 2.12. ГОСТ 6629-88	Должны быть	присутствуют
Наличие защиты от механических повреждений, снижения шума и теплопотерь в соответствии с ГОСТ 5091	П. 2.8. ГОСТ 24698-81	Должна быть	присутствует

Испытатель

Руководитель



Кононов В.И.

Гришин С.А.